

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕРОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ ЗАЩИТНЫХ СООРУЖЕНИЙ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ В ГОТОВНОСТИ К ПРИЕМУ УКРЫВАЕМЫХ

Соленов Ю.А., кандидат военных наук, доцент

**Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям
(г. Санкт-Петербург)**

В статье на основе требований нормативно-правовых актов изложены актуальные положения по организации и выполнению проверочных мероприятий для своевременного выявления и устранения недостатков, влияющих на работоспособность защитных сооружений гражданской обороны. Публикация может быть полезной для руководителей гражданской обороны организаций, эксплуатирующих защитные сооружения гражданской обороны, а также для руководителей групп (звеньев) по обслуживанию защитных сооружений гражданской обороны.

Защитное сооружение гражданской обороны (далее - ЗС ГО) - сооружение, предназначенное для укрытия людей, техники и имущества от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера [4].

Предоставление населению ЗС ГО как средств коллективной защиты является одной из основных задач гражданской обороны (далее - ГО), а укрытие населения в ЗС ГО в свою очередь относится к наиболее эффективным способам защиты от опасностей в мирное и военное время. Вместе с тем практика убедительно свидетельствует о том, что надежность защиты населения и работников организаций будет обеспечена только тогда, когда ЗС ГО не только имеется в наличии, но и содержится в исправном состоянии, отвечает всем предъявляемым к нему требованиям. Основным нормативным документом, регламентирующим требования к содержанию и эксплуатации ЗС ГО, является приказ МЧС России N 583 "Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны" (далее - Правила эксплуатации ЗС ГО).

Правила эксплуатации ЗС ГО устанавливают обязанность руководителя ГО организации, эксплуатирующей ЗС ГО, осуществлять планирование и организацию выполнения следующих мероприятий:

- по обеспечению сохранности и готовности ЗС ГО к приему укрываемых, своевременному техническому обслуживанию, ремонту и замене защитных устройств и внут-

реннего инженерно-технического оборудования;

- по обеспечению эффективного использования помещений ЗС ГО для нужд организаций и обслуживания населения в соответствии с требованиями нормативных технических документов;

- по подготовке личного состава групп (звеньев) по обслуживанию ЗС ГО, обучению рабочих и служащих правилам пользования ЗС ГО в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени;

- по осуществлению систематического контроля за содержанием, эксплуатацией и готовностью ЗС ГО к использованию по прямому назначению;

- по обеспечению беспрепятственного доступа в ЗС ГО и исполнения обязанностей по контролю за их состоянием уполномоченными должностными лицами органов управления ГО [п. 1.8, 1].

Таким образом, руководитель ГО организации должен осуществлять контроль за состоянием своего защитного сооружения, выполнять проверочные мероприятия для поддержания ЗС ГО в готовности к приему укрываемых.

Правилами эксплуатации ЗС ГО установлено, что оценка его технического состояния осуществляется при ежегодных, специальных (внеочередных) осмотрах, комплексных оценках технического состояния и инвентаризации [п. 4.1.1, 1]. Кроме того, в определенных случаях оценка технического состояния ЗС ГО может проводиться в ходе обследования ЗС ГО. Правилами эксплуатации ЗС